

**ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ**

гр. София, 1750, ул. „Димитър Моллов“ №1, тел. 02/931 69 09; факс: 02/ 832 91 45

изх.№ 312 от 11.11.2019 г.

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило запитване с вх. 194/08.11.2019 год. във връзка с провеждането на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Довършване на нов довеждащ водопровод ф160 ПЕВП по безизкопен метод“ публикувана преписка с идентификатор № 00855-2019-0003 в РОП на АОП.

РАЗЯСНЕНИЕ №1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по постъпили въпроси, във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с посоченият горе предмет.

Въпрос №1:

Технологията на полагане на горепосочения водопровод, съгласно обявлението е изцяло безизкопна. Това за целия водопровод ли се отнася или за отделни пресичания, защото според нас има несъответствие между изискванията по обявата и предложената за оферирание количествена сметка. Ако приемем, че водопровода ще се полага изцяло безизкопно, което е видно и от напречните профили към проекта, не би следвало да има заложени такова количество изкопни работи, както и възстановителни работи на пътното платно по приложената количествена сметка. Моля да ни отговорите кое е вярно: обявата или количествената сметка?

Отговор на въпрос №1:

Предвидено е полагането да се извърши безизкопно, като за направа на ПХ, въздушник и др. е предвиден траншеен изкоп, респективно възстановяване на настилки. Следва да се придържате към проектната документация, няма разминаване между обявата и количествената сметка.

Възложител:

Директор на ДПБЛНА:

/п/ ***

/д-р Владимир Николов, дн/

*** заличена информация по чл.2 от ЗЗЛД